

Kolmannen osapuolen
Keskus, linja 1 ja 2





Päätevastukset Kolmannen
osapuolen keskuksen mukaan.
Edellyttää että vikailmoitus on
C-asennossa.

Vikailmoitus
C - Konventionaalinen
A - Normaali kiinni,
koskee FAULT rele/
LOOP 1 +OUT-

Etäkuittaus
Aspect valinta P3
Arvo 4 - Palauta kun
oikosuljettu

Hälytysvastus
0R - 0 ohmia
470R - 470 Ohmia
XR- ilmoitettava tilauksen yhteydessä

AKUT



ELOTEC
Lapväärtintie 702
64300 LAPVÄÄRTTI
Puh. 06 2228 401
www.elotec.fi

Piirustuksen sisältö:
Kytkentäkaavio
AE 2010, itsenäinen
Liitetty kolmannen osapuolen keskuksen

Muutos:
Muutos:
Piirustusno.: 2010-kaavio
Mittasuhte:
Ark.: A 3

Piirt.: Peter Kvis
Arkisto: M/Ark/Kaav/

Rev.: 1.0
Hyv.: Peter Kvis

Pvm.: 19.2.2018